

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови міської ради
Я. Ш. Рибак

«28» серпня 2025 р.

АКТ

прийому готовності Рогізенського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Яворівської міської ради Львівської області
до нового 2025 /2026 навчального року

Повна адреса: 81043, с.Рогізно, вул.Зелена, 283, Яворівський район Львівська область.

Телефон 0677868134.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Рибак Ганна Михайлівна

Відповідно до наказу відділу освіти Яворівської міської ради від «08» липня 2025 р. № 02-02/126 перевірку проводила комісія в складі:

голова - Орест ФІРЧУК;

від органу управління освітою - Юрій БОРОВИЙ;

від органів державного нагляду – Галина ГУЛИК; помічник лікаря-епідіміолога відділу контролю за дотриманням санітарного законодавства Яворівського РУ ГУ Держпродслужби у Львівській області;

від пожежної охорони – Юрій ЯКУБОВИЧ;

від національної поліції у Львівській області Яворівський відділ - Руслана МАЦЕЛЮХ;

від закладу освіти : Директор - Ганна РИБАК;

Голова профспілки - Оксана БОЛОННА

Комісією встановлено:

Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти» (наказ МОН №412 від «17» березня 2017 р.- _____
У 2025/ 2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 10 груп, 124 учнів.

1. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік так

2. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального _____ - _____ поточного задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель батьки, обслуговуючий персонал

3. Стан території та її площа задовільний, 1,3 га

4. Кількість і стан допоміжних споруд 2, задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан так, задовільний

5. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан так, задовільний

6. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан так, задовільний, 60х40

7. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальн обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	Немає	
Інформатики	1	Так	-	Так		В наявності, так
Математики	1	так	-	так		В наявності, так

8. Стан укріплень фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика: 1)
Загальна інформація про укріплення фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укрита осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, а оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення можливості його використання для укрита уч освітнього процесу як найпростішого укрита, та	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійн призначення						
Найпростіше укриття	с.Рогізно, вул. Рудків, 51	183	так	так	так	ГОТОВИЙ

Примітка: таблиця заповнюється за всі укрита, що є на балансі закладу освіти, а також укрита інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укрита учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменуван ня об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташува ння	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасник освітнього процесу до укрита, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільн дзвінки, радіоточки тощо) так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами) так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів д оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	с.Рогізно, вул.Зелена, 283	так	так	ні	ні	так	так	
Котельня	с.Рогізно, вул.Зелена, 283	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток загальної кількості	кількість	відсоток загальної кількості	
Працівники	48					
Здобувачі освіти	124					

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) наявна ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) не має _____;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) наявне .

11. Наявність методичного кабінету так

12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників ні

13. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка Екрани Інші пристрої		Так так	

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за норм немає

15. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки наявний, 17x8, так

16. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм для 5-9 класів

17. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць так, 120, забезпеченість та

18. Стан меблів задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням так, санітарний стан задовільний, умови для миття рук задовільні.

Наявність проточної води: холодної так, гарячої так.

19. Організація питного режиму так.

20. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів немає.

21. Наявність і стан бібліотеки 2 кімнати, добрий.

22. Фонд підручників, посібників 3150, худ. літератури 1298, періодичних видань 2.
Забезпеченість підручниками за предметами 86%.

23. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами достатнє.

24. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення так.

25. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту відповідає ;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання справне ;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння 12, справні ;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту так ;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - ;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів так ;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами так ;

Інші питання пожежної безпеки _____.

26. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання інструмента нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини						
З обробки харчових продуктів						
З обробки тканини						

27. Стан покрівлі добрий.

28. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільне ;

газопостачання (електропостачання) задовільне ;

каналізація задовільне.

29. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільно.

30. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

31. Наявність гуртожитку та його стан немає.

32. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності так, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці так, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності так, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях)) так.

33. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими так. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан котельня, задовільний .

34. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%.

35. Наявність та реєстрація колективного договору так.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: готовий. До

01.09.2024 виконати наступне

вжити усіх заходів безпеки, щоб уникнути травматизму у процесі навчання
згідно з інструкціями

Голова комісії

Орест ФІРЧУК

Члени комісії:

Юрій ЯКУБОВИЧ

Галина ГУЛИК

Юрій БОРОВИЙ

Директор ЗЗСО Ганна РИБАК

Гол. профспілки Оксана БОЛОННА

Р. Мазеєв

Додаток
до пункту 25 «Стан пожежної безпеки» Акта прийому готовності
Рогізенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яворівської
міської ради Львівської області до нового 2025/2026 навчального року

Опис порушень, виявлених за результатом комісійного обстеження:

- приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання), системою централізованого пожежного спостереження);
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності;
- В окремих приміщеннях відсутні знаки безпеки.
- Допускається встановлення розетки на горючу основу
- Приміщення закладу освіти не забезпечені первинними засобами пожежогашіння

Провідний інспектор відділу
профілактичної роботи Яворівського РУ
ГУ ДСНС України у Львівській області



Юрій ЯКУБОВИЧ